

Vandens kokybės rodikliai 2025 metais IV ketvirtį (vartotojai)

Eil. Nr.	Vandenvietės pavadinimas	Teršiantis elementas																	
		Data	Amo- nis, mg/l	Spal- va mg/l Pt	Elek- tros laidis, µS/cm ⁻¹	Kvapo slenkstis	Skonio slenkstis	Drums- tumas , DV vnt.	pH	Bendra geležis, mg/l	Chlori- dai, mg/l	Perman- ganato sk. mg/l	Nitri- tai, mg/l	Nitra- tai, mg/l	Manga- nas, µg/l	Žarninė lazdelė (E.coli), vnt. 100ml	Kolifor- minė bakterija, vnt. 100ml	Žarninis entero- kokas, vnt. 100ml	Kolonijas sudarantys vienetai, vnt1ml prie 22°C
	Ribinė vertė		0,50	30	2500	Be pok.	Be pok.	4	6,5-9,5	0,2	250	5,0	0,50	50	50	0	0	0	Be neb.pok.
1.	Varėna	10.21	<0,01	3	349	priimtinas	priimtinas	<0,01	7,97	0,020	18,65	< 0,6	0,02	4,65	8	0	0	0	3,0
2.	Dubičiai																		
3.	Gudžiai	10.16 10.30		9	614	priimtinas	priimtinas	14,9 0,41	7,51	1,907 0,074						0	0	0	3,0
4.	Kabeliai	10.09		3	504	priimtinas	priimtinas	0,14	8,07	0,024						0	0	0	4,0
5.	Kriviliai	10.14 10.30		< 3	626	priimtinas	priimtinas	0,24	7,49	0,023						0 0	9 0	0	8,0
6.	Liškiava	10.09		5	392	priimtinas	priimtinas	0,19	7,97	0,024						0	0	0	10,0
7.	Marcinkonys																		
8.	Merkinė-4-5 239	10.09		< 3 3	481 854	priimtinas	priimtinas	0,14 1,20	7,67 7,53	0,027						0	0	0	18,0 14,0
9.	Matuizos	10.14 10.21		< 3	728	priimtinas	priimtinas	0,10	7,49							0 0	10 0	0	6,0
10.	Nedzingė																		
11.	Pamusiai																		
12.	Panara	10.09		3	571	priimtinas	priimtinas	0,19	7,61	0,025						0	0	0	1-2
13.	Panočiai	10.14		< 3	815	priimtinas	priimtinas	0,10	7,75							0	0	0	4,0
14.	Perloja	10.21		3	523	priimtinas	priimtinas	0,24	7,75	0,037						0	0	0	1-2
15.	Pilvingis																		
16.	Puodžiai	10.16		16	609	priimtinas	priimtinas	0,74	7,36	0,128						0	0	0	88
17.	Rudnia																		
18.	Sarapiniškės																		
19.	S. Varėna	10.14		< 3	460	priimtinas	priimtinas	0,21	7,86							0	0	0	18,0
20.	Spengla																		
21.	Tolkūnai	10.14		< 3	560	priimtinas	priimtinas	0,20	7,69	0,023						0	0	0	14,0
22.	Užuperkasis	10.16		4	583	priimtinas	priimtinas	0,24	7,73	0,023						0	0	0	6,0
23.	Valkininkai	10.16		7	840	priimtinas	priimtinas	0,35	7,57	0,065						0	0	0	15,0
24.	Naujieji Valkininkai	10.16		4	1208	priimtinas	priimtinas	0,40	7,98	0,060						0	0	0	5,0
25.	Vazgirdonys																		
26.	Vilkiautinis	10.09 10.30		7	601	priimtinas	priimtinas	14,3 0,47	7,47	2,659 0,050						0	0	0	3,0
27.	Vydeniai	10.14 12.08 12.15		3	392	priimtinas	priimtinas	1,75	7,93	0,864 0,250 0,232						0 0 0	130 11 0	0	13,0
28.	Žiliniai	10.16		9	508	priimtinas	priimtinas	0,50	7,45	<0,01						0	0	0	13,0