

## Vandens kokybės rodikliai 2021 metais II ketvirtį ( vartotojai )

Vandenvietės pavadinimas	Teršiantis elementas																		
	Mėgin. ėmimo data	Amonis, mg/l	Spalva, mg/lPt	Elektros laidis, $\mu\text{S}/\text{cm}^{-1}$	Kvapo slenkstis	Skonio slenkstis	Drumstumas, DV vnt.	pH	Bendra geležis, mg/l	Chloridai, mg/l	Perman-ganato sk. mg/l	Nitri-tai, mg/l	Nitra-tai, mg/l	Manga-nas, $\mu\text{g}/\text{l}$	sulfatas, mg/l	Žarninė lazdelė (E.coli), vnt. 100ml	Kolifor-minė bakterija, vnt. 100ml	Žarninis entero-kokas, vnt. 100ml	Kolonijas sudarantys vienetai, vnt/l ml prie 22°C
Ribinė vertė		0,50	30	2500	Be pok.	Be pok.	4	6,5-9,5	0,2	250	5,0	0,50	50	50	250	0	0	0	Be neb.pok.
Varėna	06.03	< 0,01	< 3	485	priimtinas	priimtinas	0,63	7,75	0,028	31	< 0,6	<0,003	20,97	< 6	21	< 1,0	< 1,0	< 1,0	3,0
Dubičiai a/g	06.01	0,415	11	476	priimtinas	priimtinas	<b>5,23</b>	7,62	<b>1,063</b>	5	2,2	<0,003	0,26	<b>73</b>	< 2	< 1,0	< 1,0	< 1,0	13,0
Gudžiai	05.20	< 0,01	13	625	priimtinas	priimtinas	0,49	7,50	0,013	12	1,9	<0,003	1,88	17	< 2	< 1,0	< 1,0	< 1,0	20,0
Kabeliai	05.27	0,065	9	405	priimtinas	priimtinas	<b>12,7</b>	8,06	<b>3,104</b>	3	0,61	<0,003	< 0,2	<b>204</b>	< 2	< 1,0	< 1,0	< 1,0	3,0
Kriviliai	06.01	< 0,01	< 3	650	priimtinas	priimtinas	0,75	7,67	0,032	19	0,61	<0,003	0,45	6	58	< 1,0	< 1,0	< 1,0	4,0
Liškiava a/g	05.27	0,428	6	393	priimtinas	priimtinas	3,15	7,80	<b>0,905</b>	3	0,96	<0,003	< 0,2	<b>104</b>	11	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 3,0
Marcinkonys	05.27	< 0,01	4	195	priimtinas	priimtinas	1,80	8,27	<b>0,681</b>	1	< 0,6	<0,003	< 0,2	42	3	< 1,0	< 1,0	< 1,0	3,0
Merkinė-gim. J.S. ikimok. skyrius	05.18	< 0,01 < 0,01 < 0,01	3 < 3 4	473 862 417	priimtinas	priimtinas	0,58 0,50 2,09	7,70 7,50 7,78	0,017 < 0,010 <b>0,232</b>	11 71 8	< 0,6 < 0,6 0,74	<0,003 <0,003 0,01	0,2 15,89 < 0,2	6 6 42	27 35 14	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 3,0 27,0 6,0
Matuizos	05.25	0,016	3	608	priimtinas	priimtinas	0,86	7,45	0,016	21	< 0,6	<0,003	30,35	16	36	< 1,0	< 1,0	< 1,0	3,0
Nedzingė	05.18	< 0,01	16	518	priimtinas	priimtinas	0,60	7,40	0,028	1	2,65	<0,003	0,71	20	< 2	< 1,0	< 1,0	< 1,0	3,0
Pamusiai	05.20	0,059	4	349	priimtinas	priimtinas	<b>6,41</b>	7,82	<b>0,815</b>	3	< 0,6	<0,003	0,72	<b>162</b>	19	< 1,0	< 1,0	< 1,0	4,0
Panara	05.27	0,012	5	538	priimtinas	priimtinas	0,74	7,71	0,037	22	< 0,6	<0,003	0,23	11	41	< 1,0	< 1,0	< 1,0	3,0
Panočiai	06.01	0,015	3	772	priimtinas	priimtinas	0,64	7,47	0,016	33	0,65	0,010	21,04	< 6	50	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 3,0
Perloja	05.27	< 0,01	4	437	priimtinas	priimtinas	0,56	7,71	0,020	5	< 0,6	<0,003	0,47	< 6	10	< 1,0	< 1,0	< 1,0	18,0
Pilvingis	05.18	< 0,01	5	508	priimtinas	priimtinas	1,13	7,76	0,095	8	0,71	<0,003	0,24	<b>58</b>	28	< 1,0	12,0	< 1,0	5,0
Puodžiai	05.20	0,10	21	647	priimtinas	priimtinas	0,59	7,69	0,023	2	4,02	0,020	2,21	<b>57</b>	< 2	< 1,0	< 1,0	< 1,0	24,0
Rudnia a/g	06.01	0,058	3	370	priimtinas	priimtinas	<b>4,25</b>	7,83	<b>0,561</b>	3	0,65	<0,003	< 0,2	<b>76</b>	20	< 1,0	< 1,0	< 1,0	6,0
Sarapiniškės	05.20	< 0,01	22	564	priimtinas	priimtinas	0,85	7,59	0,062	3	3,35	0,014	1,65	47	2	< 1,0	< 1,0	< 1,0	5,0
S.Varėna	05.25	< 0,01	3	425	priimtinas	priimtinas	0,75	7,89	0,020	23	< 0,6	<0,003	12,63	6	19	< 1,0	< 1,0	< 1,0	4,0
Spengla a/g	05.25	< 0,01	8	1006	priimtinas	priimtinas	1,49	7,86	0,084	161	1,29	<0,003	1,80	19	13	< 1,0	< 1,0	< 1,0	5,0
Tolkūnai	05.18	0,022	< 3	600	priimtinas	priimtinas	0,58	7,62	0,018	15	0,6	0,19	24,99	<b>122</b>	45	< 1,0	< 1,0	< 1,0	6,0
Užuperkasis	05.25	0,011	7	584	priimtinas	priimtinas	1,05	7,44	0,029	3	0,74	<0,003	1,43	11	3	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 3,0
Valkininkai	05.25	< 0,01	10	836	priimtinas	priimtinas	1,72	7,42	0,072	122	0,64	<0,003	3,80	14	4	< 1,0	< 1,0	< 1,0	18,0
N.Valkininkai.	05.25	0,019	7	1224	priimtinas	priimtinas	0,92	7,69	0,056	218	1,0	0,008	1,11	10	25	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 3,0
Vydeniai	06.01 06.28	< 0,01	10	306	priimtinas	priimtinas	1,13	7,83	0,148	6	1,0	<0,003	0,28	15	14	< 1,0 < 1,0	5,0 < 1,0	< 1,0	5,0
Vilkiautinis	05.27	< 0,01	12	603	priimtinas	priimtinas	0,61	7,40	0,034	1	1,83	<0,003	1,54	18	< 2	< 1,0	< 1,0	< 1,0	8,0
Žiliniai	05.20	< 0,01	14	510	priimtinas	priimtinas	0,74	7,50	0,023	1	2,03	<0,003	2,77	13	< 2	< 1,0	< 1,0	< 1,0	6,0
Vazgirtonys	05.20	<b>0,646</b>	<b>70</b>	274	priimtinas	priimtinas	0,64	7,99	<b>0,367</b>	2	<b>8,89</b>	<0,003	0,33	<b>222</b>	< 2	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 3,0

Sudarė :UAB „Varėnos vandenys“ inž.-chemikė A. Vaičaitienė

a/g – nesant galimybės pateikti pas vartotoją, mėginys buvo imamas iš artezinio gręžinio, aptarnaujančio vartotojus.